

IP/PŁ-4105.U.204.567/16

Płock, dnia 15.02.2016r

PROJDRÓG 2 s.c.
ul. Targowa 18c, 09-407 Płock

Dotyczy : projektu drogowego p.n.: „Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin” w gminie Mała Wieś.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock - Inspektorat w Płocku w odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2016 roku informuje, że nazwa zadania dla przedmiotowej inwestycji nie wpływa na warunki zawarte w naszym uzgodnieniu znak. IP/PŁ-4105.U.1800.5098/15 z dnia 04.12.2015 roku..

W związku z powyższym opiniujemy pozytywnie projektowaną budowę drogi gminnej relacji Orszymowo – Lasocin w gminie Mała Wieś zachowując warunki zawarte w w/w piśmie.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie - Oddział w Płocku
09-402 Płock, ul 1go Maja 7b
tel. 24 269 79 95 fax 24 269 79 81
15.02.2016 Płock

KIEROWNIK
Inspektoratu Płock
WZMiUW Włocza O/Płock

mgr inż. Tomasz Chyliński

KIEROWNIK
Inspektoratu Płock
WZMiUW Włocza O/Płock
mgr inż. Tomasz Chyliński

Do wiadomości:

1. IP/PŁ a/a



IP/PL-4105.U.1800.5098/15

Płock, dnia 04.12.2015r

PROJDRÓG 2 s.c.
ul. Targowa 18c, 09-407 Płock

Dotyczy : projektu drogowego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin” w gminie Mała Wieś.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock - Inspektorat w Płocku opiniując przebudowę drogi gminnej relacji Orszymowo – Lasocin, gmina Mała Wieś informuje jak niżej:

Użytki rolne sąsiadujące z w/w drogą gminną w miejscowości Orszymowo i Lasocin są zmeliorowane podziemną siecią rurociągów drenarskich oraz rowem melioracyjnym o nazwie „R-6”, wykonanymi w 1973 roku w ramach zad. inwest. „Święcice – Orszymowo”. Na przedmiotowym odcinku w/w droga krzyżuje się ze zbieraczami: „c” o średnicy \varnothing 12,5 cm oraz „a”, „b” i „a” o średnicy \varnothing 15cm oraz rowem „R-6”. Głębokość posadowienia drenażu wynosi od 0,8 do 1,2 m.

Podczas wykonywania robót ziemnych związanych z przebudową przedmiotowej drogi należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić sieci drenarskiej. W przypadku uszkodzenia należy dokonać naprawy na koszt inwestora. Natomiast w przypadku przerwania końcówek sączków o średnicy \varnothing 5 cm zlokalizowanych w pobliżu przedmiotowej drogi, należy dokonać ich zaślepienia zapobiegając w ten sposób jego zamuleniu. Rurociągi drenarskie – zbieracze, przechodzące pod pasem drogowym należy zlokalizować poprzez odkrywki w terenie. W przypadku stwierdzenia braku rury osłonowej na rurociągach krzyżujących się z przedmiotową drogą, należy je zabezpieczyć rurą osłonową lub zamienić na rurociąg z rur kanalizacyjnych PCV o odpowiedniej sztywności. Końcówki rur osłonowych należy uszczelnić. Prowadząc roboty ziemne związane z przebudową drogi w obrębie rowu o nazwie „R-6”, należącego do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, należy zwrócić uwagę na zachowanie istniejących parametrów cieku. Nie można zmieniać istniejącego przekroju rowu tj. szerokości dna i spadków oraz nachylenia skarp.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia w/w inwestycji należy powiadomić przewodniczącego Spółki Wodnej w Małej Wsi.

Jednocześnie informujemy, że Inwestor ponosi koszty przebudowy oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody w stosunku do osób trzecich powstałe na skutek przerwania drenażu.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie - Oddział w Płocku
09-402 Płock, ul 1go Maja 7b
tel. 24 269 79 95 fax 24 269 79 81

15.02.2016
KIEROWNIK
Inspektoratu Płock
WZMIUW Mała O/Płock
mgr inż. Tomasz Chyliński

KIEROWNIK
Inspektoratu Płock
WZMIUW Mała O/Płock

mgr inż. Tomasz Chyliński

Do wiadomości:

1. Przewodn. Spółki Wodnej „Mała Wieś”- p. Jarosław Dombrowski, Wilkanowo 44, 09-460 Mała Wieś
2. IP/PL a/a